

ОКП 43 7252



№ С-РУ.ПБ16.В.00336

**Пульт централизованного наблюдения (ПЦН)  
«Струна-М»**

**Паспорт**

**ФИДШ.425684.002 ПС**

## 1 Основные технические данные

Основные технические данные пульта централизованного наблюдения (ПЦН) «Струна-М», состоящего из блока приемного (БПР) и блока индикации (БИ):

- электропитание от сети переменного тока напряжением 160 – 242 В частотой (50±1) Гц;
- ток, потребляемый ПЦН от сети переменного тока не более 250 мА, без подключенного устройства радиоприемного и при включенной подсветке дисплея;
- масса блока приемного (с аккумуляторной батареей) не более 50 кг;
- габаритные размеры блока приемного не более 600x550x225 мм;
- масса блока индикации не более 1 кг;
- габаритные размеры блока индикации не более 250x250x150 мм.
- Средний срок службы ПЦН не менее десяти лет.

## 2 Комплектность

В комплект поставки входит следующее:

- ПЦН «Струна-М» в составе:
  - блок индикации - 1 шт.\*
  - блок приемный - 1 шт.
- паспорт ФИДШ.425684.002 ПС - 1 шт.
- руководство по эксплуатации ФИДШ.425684.002 РЭ - 1 шт.
- руководство по эксплуатации РСПИ «Струна-М» - 1 шт.
- ФИДШ.425624.001 РЭ - 1 шт.
- устройство радиоприёмное РПМ-ЧМ-170-25V3.1 «Струна-М» ФИДШ.464339.006 (установлено в блоке приёмном) - 1 шт.\*\*
- руководство по эксплуатации ФИДШ.464339.006 РЭ - 1 шт\*\*\*
- устройство сопряжения (УС) ФИДШ.468351.007 (установлено в блоке приёмном) - 1 шт.
- руководство по эксплуатации УС ФИДШ.468351.007 РЭ - 1 шт.
- вставка плавкая ВП6-10 (2А) - 2 шт.
- кабель интерфейсный DB9F – DB9M - 1 шт.
- клавиатура Genius KB 06XE Win96 PS/2 (или аналогичная) - 1 шт.
- кабель ФИДШ.685621.015 (установлен в блоке приемном) - 1 шт.
- аккумуляторная батарея 12 В 12АН - 1 шт.\*
- ключи от замка - 2 шт.
- упаковка индивидуальная - 1 компл.

---

\* - поставляется в отдельной упаковке

\*\* - количество (1 – 8) определяется заказом потребителя.

\*\*\* - определяется количеством поставляемых устройств радиоприёмных.

### 3 Свидетельство об упаковывании

Пульт централизованного наблюдения (ПЦН) «Струна-М»  
 ФИДШ.425684.002

№ \_\_\_\_\_  
 заводской номер

в составе:

БПР № \_\_\_\_\_; БИ № \_\_\_\_\_  
 заводской номер заводской номер

упакован ООО НПП «АСБ «Рекорд» согласно требованиям,  
 предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковывания \_\_\_\_\_

Упаковывание произвел \_\_\_\_\_  
 подпись

### 4 Свидетельство о приемке

Пульт централизованного наблюдения (ПЦН) «Струна-М»  
 ФИДШ.425684.002

№ \_\_\_\_\_  
 заводской номер

в составе:

БПР № \_\_\_\_\_; БИ № \_\_\_\_\_  
 заводской номер заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условия  
 ФИДШ.425684.002ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_  
 личная подпись

\_\_\_\_\_  
 расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
 число, месяц, год

## 5 Заметки по эксплуатации

ПЦН предназначен для непрерывной круглосуточной работы при температуре окружающей среды от плюс 1 до +40°С.

Установки параметров производятся по бланку заказа потребителя. При отсутствии бланка заказа параметры устанавливает предприятие-изготовитель.

Данные ПЦН «Струна-М», запрограммированные на предприятии-изготовителе:

- условный номер системы - 01
- литера устройства радиоприёмного - 32

## 6 Сведения об утилизации

6.1 Утилизация вышедшего из употребления ПЦН и источника питания (аккумуляторной батареи) должна производиться на специализированных предприятиях.

6.2 До передачи на утилизацию ПЦН должен размещаться в соответствии с санитарными правилами "Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов".

## 7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие ПЦН требованиям технических условий ФИДШ.425684.002 ТУ.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации ПЦН составляет 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации аккумуляторной батареи – 6 месяцев со дня продажи ПЦН потребителю.

7.3 При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену вышедшего из строя ПЦН, высланного в адрес предприятия-изготовителя с паспортом и актом (протоколом) с указанием неисправности и времени наработки до отказа.

7.4 Реквизиты предприятия-изготовителя:

601650 Владимирская обл. г. Александров, ул. Первомайская, 46  
ООО НПП «АСБ «Рекорд»

Тел/факс (49244) 3-04-68; E-mail: asb@asbgroup.ru

## 8 Отметка о продаже

\_\_\_\_\_

число, месяц, год

МП \_\_\_\_\_

личная подпись