3 Свидетельство о приёмке

Адресное табло индикации АТИ-5001 ФИДШ.466116.001ТУ

зав.№ _____ изготовлен в соответствии

с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Начальник ОТК

М.П. _____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие АТИ-5001 техническим характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации АТИ-5001, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации АТИ-5001 составляет 18 месяцев со дня ввода АТИ-5001 в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

В течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в настоящем документе, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену вышедшего из строя АТИ-5001, высланного в адрес предприятия-изготовителя с паспортом и актом (протоколом) с указанием неисправности и времени наработки до отказа.

5 Реквизиты предприятия-изготовителя:

601655 Владимирская обл. г. Александров, ул. Гагарина, 2

ООО НПП «АСБ «Рекорд»

Тел/факс (495)669-21-27 E-mail: asb@asbgroup.ru

6 Отметка о продаже (отгрузке) _____ МП

число, месяц, год

_____

подпись

ОКП 437250

ЕАС ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ40.В.00314/19

Адресное табло индикации АТИ-5001
Этикетка
ФИДШ.466116.001ЭТ

1 Основные технические данные

1.1 АТИ-5001 предназначено для отображения 50-ти разделов охранно-пожарной сигнализации, отображения тревожных событий с указанием номера раздела и вида событий. АТИ-5001 предназначено для эксплуатации в составе интегрированной системы безопасности «Антел» под управлением пульта контроля и управления.

1.2 АТИ-5001 предназначено для непрерывной круглосуточной работы в помещениях при температуре окружающей среды минус 40 до +50 ºС и при относительной влажности воздуха до 90 % при температуре 25 ºС.

1.3 Масса АТИ-5001 не превышает 1,5 кг.

1.4 Габаритные размеры устройства не превышают 350х150х50 мм.

1.5 АТИ-5001 обеспечивает работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 18 до 56 В при мощности потребления до 3 Вт.

1.6 Средний срок службы АТИ-5001 не менее десяти лет.

1.7 Драгметаллы в АТИ-5001 отсутствуют.

2 Комплектность

Комплектность поставки АТИ-5001 соответствует таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во.
ФИДШ.466116.001	Адресное табло индикации АТИ-5001	1
	Саморез оцинкованный DIN 7981 4,2х45	5
	Дюбель распорный пластиковый 6х35	5
	Стяжка нейлоновая 3х100мм	2
ФИДШ.466116.001РЭ	Адресное табло индикации АТИ-5001 Руководство по эксплуатации	1 на 10 АТИ-5001
ФИДШ.466116.001ЭТ	Адресное табло индикации АТИ-5001 Этикетка	1