



Блок контроля и управления А-801 исп.2
Этикетка
ФИДШ.426469.007 ЭТ

1 Основные сведения о блоке контроля и управления А-801 исп.2 (БКУ) и технические характеристики

БКУ предназначено для обеспечения работоспособности устройств объектовых (УО) «Радиосеть-501», «Струна-501», «Струна-201».

БКУ обеспечивает:

- считывание кодов идентификаторов и кодов, набираемых на клавиатуре, и передачу их в УО;
- отображение на индикаторах состояние шлейфов сигнализации (ШС), состояние УО, состояние связи, состояние питания.

Питание БКУ осуществляется от УО постоянным напряжением от 10 до 14 В

БКУ предназначен для установки в помещениях, защищённых от атмосферных осадков и механических воздействий и эксплуатируется в климатических условиях по УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 30 до +50 °С и относительной влажности до 90 % при температуре 25 °С.

Средний срок службы БКУ не менее 10 лет.

Драгметаллы в БКУ отсутствуют.

2 Комплектность

Комплектность поставки БКУ представлена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол-во
ФИДШ.426469.007	Блок контроля и управления А-801 исп.2	1
	Шуруп 3,5х35 исп.3 ГОСТ 1145-80	3
	Дюбель распорный пластиковый 6х35	3
ФИДШ.426469.007 ЭТ	Блок контроля и управления А-801 исп.2 Этикетка	1

3 Свидетельство о приемке

Блок контроля и управления А-801 исп.2 ФИДШ.426469.007 заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями конструкторской документации ФИДШ.426469.007 и признан годным для эксплуатации

Начальник ОТК

МП _____
подпись _____
число, месяц, год _____
расшифровка подписи _____

4 Свидетельство об упаковывании

Блок контроля и управления А-801 исп.2 ФИДШ.426469.007 заводской номер _____ упакован ООО НПП «АСБ «Рекорд» согласно требованиям КД.

Дата упаковывания _____
число, месяц, год _____

Упаковывание произвел _____
подпись _____

5 Указания по эксплуатации

Указания по установке, монтажу и эксплуатации БКУ приведены в руководстве по эксплуатации на УО.

6 Сведения об утилизации

При хранении и эксплуатации БКУ не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Утилизация БКУ, вышедшего из употребления, должна производиться на специализированных предприятиях в соответствии с санитарными правилами «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов».

7 Транспортирование

БКУ в упаковке может транспортироваться любым видом закрытого транспорта (железнодорожный вагон, закрытая машина, герметизированный отапливаемый отсек самолета, трюм) на любое расстояние при температуре окружающей среды от минус 50 до +50 °С и относительной влажности воздуха до 90 % при температуре 25 °С.

После транспортирования при отрицательных температурах среды БКУ перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны в упаковке в течение 4 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

8 Хранение

БКУ в упаковке предприятия-изготовителя может храниться в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды минус 50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 90 % при температуре 25 °С. При этом не должно быть паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

9 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БКУ техническим требованиям при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации БКУ – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки. В течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в настоящем документе, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену вышедшего из строя БКУ, высланного в адрес предприятия-изготовителя с этикеткой и актом (протоколом) с указанием неисправности и времени наработки до отказа.

Реквизиты предприятия-изготовителя:

601650 Владимирская обл. г. Александров, ул. Первомайская, 46
ООО НПП «АСБ «Рекорд».

Тел/факс (49244)3-04-68 E-mail: asb@asbgroup.ru

10 Отметка о продаже (отгрузке) _____ МП

подпись _____

число, месяц, год _____