



УСТРОЙСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ (УПЗ)

Этикетка

ФИДШ.468349.005 ЭТ

1 Основные технические данные

1.1 Устройство подключения и защиты (УПЗ) обеспечивает:

- трансляцию линии связи (интерфейс RS-485),
- защиту линии связи ППКОП «Пахра-501» и ППКОП «Пахра-101» от короткого замыкания,
- индикацию тревожных сообщений от прибора ППКОП.

1.2 УПЗ сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды от - 10 до +50°С и при относительной влажности воздуха до 90 % при температуре 25 °С.

1.3 Максимальное напряжение через клеммы, не более: “24В, ⊥” - 30В, “А,В” - 6В, “+НЛ,-НЛ” - 12В.

1.4 Максимальное ток через клеммы не более: “+24В,-24В ”к линии - 8А, “+24В,-24В ”к ППКОП - 0,4А, “А,В, ⊥” - 0,17А, “+НЛ,-НЛ” - 0,02А

1.5 Масса: 0,3 кг.

1.6 Габаритные размеры УПЗ, не более 115 x 65 x 40 мм.

1.7 Средний срок службы УПЗ не менее десяти лет.

1.8 Драгметаллы в УПЗ отсутствуют

2 Комплектность

2.1 В комплект поставки входит следующее:

- УПЗ - 1 шт.
- Этикетка ФИДШ.468349.005 ЭТ - 1 экз.

3 Свидетельство о приемке

Устройство подключения и защиты № _____
заводской номер

изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____

личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ число, месяц, год

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Транспортирование и хранение должно производиться при температуре окружающей среды минус 50 до +50 °С и относительной влажности воздуха до 90 % при температуре 25 °С. При этом не должно быть паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

Изготовитель гарантирует соответствие УПЗ требованиям КД при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации устройства - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

При соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену вышедшего из строя УПЗ, высланного в адрес предприятия-изготовителя с этикеткой (или ее ксерокопией).

При отсутствии этикетки гарантийные обязательства исчисляются с даты изготовления. Рекомендуется с УПЗ направлять протокол (акт) описания неисправностей и времени наработки до отказа.

Реквизиты предприятия-изготовителя:

601650 Владимирская обл. г. Александров, ул. Первомайская, 46

ООО НПП «АСБ «Рекорд»

Тел/факс (49244) 3-04-68

E-mail: asb@asbgroup.ru

Отметка о продаже (отгрузке) _____

число, месяц, год

МП _____

личная подпись